

<b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»</b> (ОАО «МОЭК»)  <b>Центр технологических присоединений</b>	Взамен ТУ № 13-7/1474 от 25.04.2013	
	<b>Технические условия</b>	№ 14-7/137 от 29.10.2014
	<b>На присоединение к тепловым сетям:</b>	
	ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго»	
	Филиал № 7 ОАО «МОЭК»	
	<b>Адрес объекта:</b>	Новые Черемушки, кв. 10 С, корп. 8
	<b>Заказчик:</b>	ООО «ОКС СУ № 155»

**1. ОАО «МОЭК» не возражает против отпуска тепла для жилого дома.**

Максимальная тепловая нагрузка объекта:  $Q = 5,918$  Гкал/час.

**2. Точка подключения объекта:** на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

Присоединение выполнить на участке тепловых сетей между тепловыми камерами № 705 и камерой № 705/1.

**3. Срок подключения объекта** – до истечения срока действия данных технических условий.

**4. Технические условия действительны до 29.10.2017.**

По истечении срока действия параметры технических условий могут быть изменены.

Обязательства ОАО «МОЭК», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям ОАО «МОЭК» прекращаются в случае, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на подключение объекта.

#### **Примечание**

Настоящие технические условия определяют техническую возможность подключения к сетям теплоснабжения. Выполнение всех мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (реализация условий подключения) возможно только на основании договора. Для заключения договора заказчику необходимо направить заявку на подключение в Центр технологических присоединений ОАО «МОЭК» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 307 от 16.04.2012 (приложение 1).

Отпуск тепла возможен после согласования данных технических условий ОАО «Мосэнерго».

**Руководитель Центра  
технологических присоединений**



**Н.В. Леонов**